

正本

檔 號：  
保存年限：

# 新竹縣政府 函

地址：30210新竹縣竹北市光明六路10號  
承辦人：吳昭蓉  
電話：03-5518101-6360  
傳真：03-5586160  
電子郵件：10009650@hchg.gov.tw

302

新竹縣竹北市縣政九路130號3樓

受文者：徐委員丹和(社團法人新竹縣建築師公會)

發文日期：中華民國102年09月11日

發文字號：府工使字第1020125896號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送本縣公共建築物行動不便者使用設施改善及諮詢審查小組102年度第3次會議紀錄乙份，請查照。

正本：邱召集人鏡淳(縣長)、范副召集人萬釗(本府工務處處長)、劉委員炳達(本府民政處)、王委員金倉(本府交通旅遊處)、曾委員能穎(本府社會處)、王委員鵬智(本府工處處使用管理科)、徐委員丹和(社團法人新竹縣建築師公會)、詹委員政達(社團法人新竹市建築師公會)、李委員謝嵐(李謝嵐建築師事務所)、翁委員偉哲(翁偉哲建築師事務所)、吳委員金泰(吳金泰建築師事務所)、林委員永牆(社團法人新竹縣脊髓損傷協會)、張委員文貴(社團法人新竹縣脊髓損傷協會)、翁委員志偉(社團法人新竹縣脊髓損傷協會)、張委員添福(社團法人新竹縣盲人福利協進會)、黎委員永欽(社團法人新竹縣新埔鎮身心障礙協進會)、梁委員鳳慈(財團法人私立香園紀念教養院)、吳富美委員(私立天主教華光智能發展中心)、段委員雷(台灣省寧園安養院)

副本：本府民政處、本府交通旅遊處、本府社會處、本府工務處使用管理科15、本府工務處使用管理科8

縣長邱鏡淳 出國  
副縣長章仁者 代行

本案依分層負責規定授權  
業務主管決行

檢：上傳網路  
新竹縣建築師公會  
收 102年9月12日  
文 第 517 號

# 新竹縣公共建築物行動不便者使用設施改善及諮詢審查小組

## 102 年度 第三次會議紀錄

日期：102 年 8 月 22 日

### 壹、主席致詞：

### 貳、會議說明：

業務單位說明本次會議提案內容。

### 參、報告案：

案由一：有關新竹縣加油站商業同業公會提出尚未提具改善計畫書之加油站會員，請本府協助辦理。

說明：有關縣內加油(氣)站無障礙設施共計 76 案，已完成改善計 4 案，已提具改善計畫書計 54 案，尚未提出改善計畫書計 18 案，本府已於 8 月初函請未提具改善計畫書之加油站儘速辦理，另於每月底彙整表予加油站公會，以利公會掌握期程。

案由二：為強化新聘任公共建築物無障礙設施勘檢人員勘檢作業實務，運用本次會議 5 分鐘，針對本縣建築物無障礙設施勘檢作業原則進行說明。

### 肆、討論議題：

案由一：內政部營建署辦理「公共建築物無障礙生活環境業務督導」，為配合督導之各項作業，提請討論。

說明：本次督導訂於 102 年 8 月 30 日(上午 10 時)，屆時請委員列席，下午現勘部份則由委員自由斟酌時間參加，下午實地現場抽查部分：共計四幢建築物，包括一幢新建建築物、二幢 101 年度既有建築物改善案件(其中一件優先抽查既有中小學校建築物)、一幢縣市政府所在地之辦公廳舍(不評分但給予建議)、一條 100 公尺連續騎樓路段。上述現場抽查項目本科已先行完成勘檢，案件計有：佑順加油站、竹東國民中學(新建)、二重國小、大同國小、光明國小等 5 案。

結論：案內由委員提供財團法人私立天主教華光智能發展中心、新竹縣竹北市中正國民小學等相關建築物，後續請委員實施預定勘檢地點進行現地會勘，以周延全案。

案由二：有關變更使用執照(提具替代改善計畫)共 1 案，由鄒錦清建築師事務所實施提報；加油站無障礙設施：各別提報 5 案、已完工 5 案、改善計畫書(圖說尚符共 7 案)、採流動式無障礙廁所 4 案、改善計畫書(圖說待審共 14 案)；複審案 3 案、公有建築物改善報告書 5 案，依序討論。

結論：案由二之審查意見如下表，有關審查意見應修正項目，由業務單位持續追蹤，並賡續辦理複查作業。

公共建築物無障礙設施及設備審查案件表			
項次	案名	審查意見	
1	周幸慧變更使用(H2)小型社區日間照顧及重建服務場所：替代改善計畫書<停車空間>	本府原則同意所提替代改善方案，停車位至建築物出入口應保持暢通，週邊機車格請協調排除。	
2	慶林股份有限公司	<好客站>：改善計畫書 有關無障礙廁所設計推門，仍請依建築物無障礙設施設計規範 504.2 採橫向拉門或既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則，裝設橫向拉門有困難時可用折疊門，以符合法規規定。	
		<好品站>：改善計畫書 准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符合法規規定。	
3	六家加油站股份有限公司：改善計畫書	建議將無障礙廁所規劃於廁所末端，以避免產生施工介面，增加整體之完整性。	
	新慰加油站股份有限公司：改善計畫書	圖說准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符合法規規定。	
	信政加油站股份有限公司：改善計畫書	無障礙廁所設置於本站合作社內樓梯下方，整體而言較不適宜，建議採用流動式無障礙廁所。	
4	符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第十點並完成改善	北海加油站股份有限公司	有關洗面盆下方應修正為距面盆邊緣 20 公分之範圍，由地板面量起高 65 公分及水平 30 公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。
		北方加油站有限公司	有關洗面盆下方應修正為距面盆邊緣 20 公分之範圍，由地板面量起高 65 公分及水平 30 公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。
		志信國際股份有限公司	1. L 型扶手裝設錯誤，另馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。 2. 坡道及扶手應作防勾撞處理。
		紅樹林加油站有限公司	側邊 L 型扶手不符。
		長源加油站股份有限公司	准予備查。

5	符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第十點並提具改善計畫書	台灣中油<新豐、竹東、東林、豐興及尖石站>	准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		全國加油站有限公司<全國新埔>	准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		良奇加油站企業有限公司	1. 准予備查，並請將端點平台 納入規劃，以符建築物無障礙設施設計規範第二章無障礙通路之規定。 2. 相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		和興加油站有限公司	1. 准予備查，並請將端點平台納入規劃，以符建築物無障礙設施設計規範第二章無障礙通路之規定。 2. 相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		竹鶯企業股份有限公司	准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		廣源加油站股份有限公司	准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		正興加油站股份有限公司	准予備查，相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
6	符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第十一點：規劃流動式無障礙廁所	全國加油站有限公司<全國竹北>	圖說准予備查。
		全國加油站有限公司<竹東>	圖說准予備查。
		台亞石油股份有限公司<台亞湖口>	圖說准予備查。
		台亞石油股份有限公司<五峰>	圖說准予備查。
7	符合「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第十點並提具改善計畫書：	建岑加油站有限公司<建岑>	1. 依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第十點廁所盥洗室迴轉空間至少有直徑120公分以上，依圖所示，原有廁所淨寬為121公分，建議不需敲除左側原有牆面。 2. L型扶手裝設位置，致使拉門開啟淨寬無法符合規範，建議裝設折疊門或將拉門裝設於外牆。 3. 相關細部設計仍請參照建築物無障礙設施設計規範施工，以符法規規定。
		協榮加油站有限公司<協榮>	無障礙廁所設置於倉庫，倉庫並非合法建築物，建議採用流動式無障礙廁所。

	日清加油站有限公司 <日清> 正成加油站股份有限公司 <正成> 正成加油站股份有限公司 <正晟> 北新加油站有限公司 <北新> 東元興加油站有限公司 <東元> 聖豐加油站有限公司<聖豐> 枋寮加油站企業有限公司 <台大> 枋寮加油站企業有限公司 <枋寮> 枋寮加油站企業有限公司 <山崎> 廣福加油站有限公司 <東海> 信勢加油站有限公司 <信勢> 新湖口加油站有限公司 <新湖口>	無法審查，貴單位檢附示意圖說，仍請依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則，並參照建築物無障礙設施設計規範規劃設計，以符合法規規定。
8	新竹縣政府稅捐稽徵局(複審案)：改善報告書	准予備查
9	新竹縣竹東鎮竹中國民小學(複審案)：改善報告書	准予備查
10	遠東國際商業銀行(複審案)：改善報告書	准予備查
11	臺灣鐵路管理局臺北工務段(湖口車站)：改善報告書	准予備查
12	臺灣鐵路管理局臺北工務段(竹東站)：改善報告書	准予備查，另樓梯部分仍請依建築物無障礙設施設計規範第三章305.1設置終端警示，以符規範。
13	新竹縣芎林鄉公所(圖書館)：改善報告書	准予備查
14	新竹縣政府警察局竹東分局：改善報告書	部分完工，准予備查，其餘由承辦單位追蹤管制。
15	北埔鄉埔尾社區發展協會：說明函	依身心障礙者權益保障法與既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則，貴單位提供開會使用，則應依規定提具改善計畫書。