

正本

檔 號：
保存年限：

新竹縣政府 函

新竹縣竹北市縣政五街32巷8
號8樓-2

地址：30210新竹縣竹北市光明六路10號
承辦人：工務處建築管理科10
電話：03-5518101-2542
傳真：03-5513880
電子郵件：

受文者：社團法人新竹縣建築師公會

發文日期：中華民國107年04月23日

發文字號：府工建字第1070348646號

速別：最速件


密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：有關台灣電力股份有限公司為防止送電中地下電力電纜被挖損，函請本府協助宣導申請者落實辦理管線調查，以確保供電安全，請查照。

說明：

- 一、依據台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處107年4月16日桃供字第1078036421號函（詳如附件）辦理。
- 二、為防範類似地下電力電纜被挖損，請協助宣導並配合辦理：
 - (一)於申請建築執照、雜項使用執照及申挖路證時，確實辦理基地內、周遭道路及道路下方之管線調查外，如有施作斜錨、地錨、打樁…等工程時，亦應涵蓋施工範圍內之電力、高壓電管線設施套繪相關事宜。
 - (二)其他各管線單位辦理管線申挖工程，於設計或施工前請配合通知該營運處辦理管線套繪、現場會勘及試挖等相關工作。
 - (三)於施工中若有挖到黃色警示帶請務必停止施工，並通知該營運處以防止意外挖損送電中管線影響人員及供電安



全。

正本：新竹縣關西鎮公所、新竹縣新埔鎮公所、新竹縣竹東鎮公所、新竹縣湖口鄉公所、新竹縣橫山鄉公所、新竹縣新豐鄉公所、新竹縣芎林鄉公所、新竹縣寶山鄉公所、新竹縣北埔鄉公所、新竹縣峨眉鄉公所、新竹縣尖石鄉公所、新竹縣五峰鄉公所、新竹縣竹北市公所、社團法人新竹縣建築師公會、社團法人新竹市建築師公會、新竹縣不動產開發商業同業公會、台灣區綜合營造工程工業同業公會新竹縣辦事處、本府工務處養護科

副本：本府工務處建築管理科10(含附件)

縣長邱鏡淳

本案依分層負責規定授權
業務主管決行

裝

訂

線

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 函

附件

地址：30080新竹市光復路1段681號
聯絡人：朱申源
傳真：03-5771059
電子信箱：u160806@taipower.com.tw
連絡電話：03-5770766#242

受文者：新竹縣政府

發文日期：中華民國107年4月16日
發文字號：桃供字第1078036421號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為防止送電中地下電力電纜被挖損，於營造業及管線申挖單位申請建築執照、雜項使用執照及申挖路證時，請能協助宣導申請者落實辦理管線調查，以確保供電安全，詳如說明，至鈞公感。

說明：

- 一、101年12月15日某營造公司於建築基地施作補強基礎強度斜錨工程，未做好高壓電管線設施套繪及調查，致釘損位於道路中之本處161仟伏特高壓地下電力電纜線路，並引發停電事故，嚴重影響廣大民生、商業及工業區等用戶電力供應。
- 二、為防範類似地下電力電纜被挖損，請協助向營造業及各管線單位宣導：
 - (一)於申請建築執照、雜項使用執照及申挖路證時，確實辦理基地內、周遭道路及道路下方之管線調查外，如有施作斜錨、地錨、打樁…等工程時，亦應涵蓋施工範圍內之電力、高壓電管線設施套繪相關事宜。
 - (二)其他各管線單位辦理管線申挖工程，於設計或施工前請




配合通知本處辦理管線套繪、現場會勘及試挖等相關工作。

(三)於施工中若有挖掘到黃色警示帶請務必停止施工，並通知本處以防止意外挖損送電中管線影響人員及供電安全。

三、上述宣導如需本處協助，請電話連絡，新竹、苗栗地區連絡人：新竹線務段竹一分隊課長葉秋榮(連絡電話03-5770766轉621)；桃園市、新北市地區連絡人：桃園線務段電纜分隊課長李志賢(連絡電話03-3801972轉331)。

正本：新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、桃園市政府、新北市政府、交通部公路總局第一區養護工程處、交通部公路總局第二區養護工程處、科技部新竹科學工業園區管理局、經濟部工業局林口工業區服務中心、經濟部工業局大園工業區服務中心、經濟部工業局中壢工業區服務中心、經濟部工業局平鎮工業區服務中心、經濟部工業局桃園幼獅工業區服務中心、經濟部工業局觀音工業區服務中心、經濟部工業局龜山工業區服務中心、經濟部工業局新竹工業區服務中心、經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心、經濟部工業局頭份(兼竹南及銅鑼)工業區服務中心

副本：本公司供電處 

處長 石 吉 亮